Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 85, neperforat, FT

Număr articol: 6059329

Sistem eficient de jgheaburi pentru cabluri neperforate. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm.
Echipotenţialul continuu este asigurat fără componente suplimentare.

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6059329
Tip	MKSMU 820 FT
Denumirea 1	Jgheab de cabluri MKSMU
Denumirea 2	neperforat, cu legaturi rapide
Producător	OBO
Dimensiune	85x200x3050
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	339,737 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	8,9709 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 85, neperforat, FT

Număr articol: 6059329

Dimensiuni



Lungime	3.050 mm
Lăţimea	200 mm
Înălţime	85 mm
Grosimea tablei	1 mm
Dimensiune B	200 mm

Date tehnice

Execuţie legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	nu
Desenul găurii NATO	nu
Secţiune utilă	186 cm²
Secţiune utilă	18600 mm²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	nu
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Lungime utilă	3000 mm
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 85, neperforat, FT

Număr articol: 6059329

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2,5 m
Distanţa dintre reazeme 1,5m	1,75 kN/m
Distanţa dintre reazeme 1,75m	1,4 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,0m	1,1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,5m	0,5 kN/m



Diagramă de încărcare jgheab pentru cabluri tip MKSMU 85

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme