Fișă tehnică

Pod de cabluri LCIS 60, 3 m C30 FT

Număr articol: 6209721

Jgheaburi pentru cabluri tip scară cu înălțimea de 60 mm ți traverse C 30 sudate. Perete lateral pentru rigidizare şi protecţie a muchiilor. Fixarea pe consolă se realizează cu brida tip LKS 40. Dimensiunea găurii din traversă este de 16,5 mm, brida adecvată este de tip BS-H....
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6209721
Tip	LCIS 620 3 FT
Denumirea 1	Pod scara
Denumirea 2	traversa perforata, sudata
Producător	OBO
Dimensiune	60x200x3000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	283 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	6,2733 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Pod de cabluri LCIS 60, 3 m C30 FT

Număr articol: 6209721

Dimensiuni



Lungime	3.000 mm
Lăţimea	200 mm
Înălţime	60 mm
Dimensiune B	200 mm
Dimensiunea fantei traversei	17,00

Date tehnice

Variantă traverse	Profil perforat
Execuţie lonjeron lateral	profil plat
Fixare traversă	sudat
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	nu
Secţiune utilă	80 cm²
Secţiune utilă	8000 mm²
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Distanţa dintre traverse	300 mm
Variantă pentru încărcări mari	nu
grosimea lonjeronului	1,5 mm

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	4 m
Distanţa dintre reazeme 1,5m	3,3 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,0m	2 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,5m	1,3 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,5m	0,78 kN/m
Distanţa dintre reazeme 4,0m	0,4 kN/m



Diagramă de încărcare pod de cabluri tip LCIS 60

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme