


Fișă tehnică

Pod de cabluri LCIS 110, 6 m C30 FT

Număr articol: 6209824



Pod de cabluri cu înălțimi laterale de 110 mm cu profile sudate C30 deschise. Perete lateral pentru rigidizare și protecție a muchiilor. Fixarea pe consolă se realizează cu brida tip LKS 40. Dimensiunea găurii din traversă este de 16,5 mm, brida adecvată este de tip 2056. Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6209824
Tip	LCIS 1140 6 FT
Denumirea 1	Pod scara
Denumirea 2	traversa perforata, sudata
Producător	OBO
Dimensiune	110x400x6000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	446,2 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	9,9364 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Pod de cabluri LCIS 110, 6 m C30 FT

Număr articol: 6209824



Dimensiuni




Lungime	6.000 mm
Lățimea	400 mm
Înălțime	110 mm
Dimensiune B	400 mm
Dimensiunea fantei traversei	16,50

Date tehnice

Variantă traverse	Profil perforat
Execuție lonjeron lateral	profil plat
Fixare transversă	sudat
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Secțiune utilă	360 cm ²
Secțiune utilă	36000 mm ²
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforație laterală	da
Distanța dintre traverse	300 mm
Variantă pentru încărcări mari	nu
grosimea lonjeronului	1,5 mm

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	2 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	6 m
Distanța dintre reazeme 2,0m	3 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	2 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	1,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,5m	1,05 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,0m	0,8 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,5m	0,7 kN/m
Distanța dintre reazeme 5,0m	0,65 kN/m
Distanța dintre reazeme 6,0m	0,35 kN/m



Diagramă încărcare pod de cabluri tip LCIS 110

- 1** Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2** Lățime între reazeme în m
 - 3** Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4** Schema de încărcare la procedeu de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme