


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 A2

Număr articol: 6421008



Consolă de încărcări mici pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierele adecvate!



A2	Oțel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6421008
Tip	AW 15 11 A2
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B110mm
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	12,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,7583 kg CO2e / 1 Bucată




Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 A2

Număr articol: 6421008



Dimensiuni



Lungime	40 mm
Lățimea	110 mm
Înălțime	50 mm
Dimensiune A	40 mm
Dimensiune B	110 mm
Dimensiunea H	50 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1,5 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	11 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	da
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare




Diagrama de încărcare consola tip AW 15

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 A2

Număr articol: 6421008



Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 15

F kN	Încărcare max. F tot. în kN					
	Lungime consolă în mm					
3,57	100	200	300	400	500	600
	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).